



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
 Av. Joaquim Porto Villanova, nº 201, Prédio A Sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS  
 CNPJ : 08.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3156659  
 NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Série Única nº: 28496710

**Cliente e Unidade Consumidora**

**MAURO PEREIRA**

Rua Riachuelo Nr:1038 Ap:1206-Centro

Porto Alegre

Cliente 5091183 - CPF 92626050806

Classe COMERCIAL, SERV E OUTRAS ATIV Trifasico

**Número da Instalação**

Código débito em conta corrente

**7086023 8**

**Medição**

	kWh	kvarh
Nº do medidor	1167963	
Fator de Multiplicação	1,000	
Leitura 27/04/2016	54665	0
Leitura 28/03/2016	54640	0
Consumo	25 (*)	

(\*) Leitura Efetiva

Emissão	29/04/2016
Apresentação	05/05/2016
Próxima leitura prevista	27/05/2016

**Composição da Fatura**

	R\$
Geração	24,14
Transmissão	2,33
Distribuição (CEEE)	8,87
Encargos Setoriais	13,14
Tributos	29,09
Outros	19,50
Total	97,07

**Consumos Faturados em kWh**

dias	consumo diário
2016 Abr 30	100 0.83
Mar 32	100 3.12
Fev 29	100 3.44
Jan 30	100 3.33

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
25 kWh	ABR/2016	12/05/2016	R\$*****97,07

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R\$
Custo Sistema Elétrico	100	0,7756000	77,56
Atualização Monetária			0,16
Multa Atraso Mes Ant.			1,58
Iluminação Pública-CIP			17,46
Juro Moratório			0,31

Adicional Bandeira Amarela R\$ 0,24

**Tributos (Valores incluídos no preço)**

ICMS	Base para Cálculo R\$ 77,56	aliquota 30%	R\$ 23,27
PIS/COFINS	Conf. Res. ANEEL nº 234/2005	aliquota 7,5112%	R\$ 5,82

Reservado ao Fisco 372B.1628.8A5E.3DFD.8D55.D21D.2326.DFD4

**Indic. de Continuidade do Fornecimento PORTO ALEGRE 4 - CENTRO FEV/2016**

	Padrão: Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC Duração de Interrupção Individual (horas)	4,35	8,71	17,43	1,24
FIC Frequência de Interrupção Individual (vezes)	2,98	5,97	11,95	1
DMIC Duração Máxima de Interrupção Contínua (horas)	2,35			1,24
DICRI Duração da Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico (horas)				22,68
EUSD Encargo de uso do sistema de distribuição (R\$)				

Tensão Nominal: 127 volts  
 Limites Adequados: Inferior 116,00 volts Superior 133,00 volts

Autenticação Mecânica

