



LEGENDA

ELETRODOTO (COM CABOS DE COMANDO) METÁLICO RÍGIDO DE SEÇÃO MÍNIMA INDICADA. DEVERÁ SER EM AÇO GALVANIZADO A FOGO NBR 5598, COM O USO EVENTUAL DE ELETRODOTO FLEXÍVEL METÁLICO COM REVESTIMENTO EM PVC, DE MESMA SEÇÃO INTERNA, NOS LOCOS DE DIFÍCIL PASSAGEM DEVIDO A POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS NO ENTREFORRO, MEDIANTE APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. QUANDO NÃO INDICADO EM PLANTA SERÁ APARENTE NO TETO OU EMBUTIDO NO ENTREFORRO.

ELETRODOTO (COM CABOS DE COMANDO) METÁLICO RÍGIDO DE SEÇÃO MINIMA INDICADA. DEVERÁ SER EM AÇO GALVANIZADO A FOGO NBR 5598, COM O USO EVENTUAL DE ELETRODOTO FLEXÍVEL METÁLICO COM REVESTIMENTO EM PVC, DE MESMA SEÇÃO INTERNA, NOS LOCOS DE DIFÍCIL PASSAGEM DEVIDO A POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS NO ENTREFORRO, MEDIANTE APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. QUANDO NÃO INDICADO EM PLANTA SERÁ APARENTE NO TETO OU EMBUTIDO NO ENTREFORRO.

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, COM TAMPA APARAFUSADA, D=102x102x102mm INSTALADA NO TETO

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, COM TAMPA APARAFUSADA, D=102x102x102mm INSTALADA NA PAREDE

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, COM TAMPA APARAFUSADA, D=152x152x82mm INSTALADA NO TETO

INDICAÇÃO DE ELETRODOTO SOBRE E ELETRODOTO DESCE, RESPECTIVAMENTE

QUADRO QBSPK A INSTALAR

PANEL ELÉTRICO - QBSBT EXISTENTE

NOTA(S) / OBSERVAÇÃO(ES)

1 - A CONTRATADA DEVERÁ INSTALAR 2 (DOIS) DISJUNTORES MONOPOLARES NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (NO BREAK) EXISTENTE, EM LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO, SENDO 1 (UM) PARA CADA CENTRAL DE DETEÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (CDI).

2 - AS CAIXAS DE PASSAGEM ESTARÃO A NO MÁXIMO 9 METROS DE DISTÂNCIA ENTRE ELAS.

3	---	Date	--
2	---	Date	--
1	---	Date	--
0	EMISSÃO	Date	NOV/2021

Data de Entrada:

BRASÍLIA - DF

Endereço: CÂMARA DOS DEPUTADOS - (ANEXOS II e III)

Proprietário: CÂMARA DOS DEPUTADOS

Autor do Projeto: LEANDRO DE P. S. PEREIRA - CREA-88924/D-PR JULIANO S. DE A. CARNEIRO - CREA-12699/D-MG

Responsável Técnico: LEANDRO DE P. S. PEREIRA - CREA-88924/D-PR JULIANO S. DE A. CARNEIRO - CREA-12699/D-MG

PROPRIETÁRIO:

AUTOR DO PROJETO: CAUHOREA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CAUHOREA:

CBMDF: CBMDF:

INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - ANEXO II

ELE	EDIFÍCIO PÚBLICO
ANEXO II - PLANTA BAIXA - TÉRREO - REGIÕES A, B	
COMANDO PARA DESLIGAMENTO REMOTO DO ED. ANEXO II (PORTARIA 24h ENTRE ANEXO II e III)	
NOV/2021	MARA SARAIBOTO DEBORA SCHIAVA
	INDICADAS